

Kielce, 2021-06-18

SE.la.9020.1.200.2021

Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy
Sp. z o.o. ul. Kielecka 9
26-026 Morawica

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 2, art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 195), art. 10 § 2, art. 14 § 2, art. 104, art. 108, art. 109 § 2, art. 130 § 3 pkt 1 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 26 ust. 1, art. 30, art. 31 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (teksty jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 2028), § 3 ust. 3 pkt 1, § 6 pkt 3, § 21 ust. 1 pkt 4, ust. 7, ust. 8, ust. 9, zał. Nr 1A tab. 1 lp. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badań laboratoryjnych próbki wody pobranej w dniu 16.06.2021r. z urządzeń wodociągowych wodociągu Dębska Wola gm. Morawica, zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica, w której stwierdzono obecność enterokoków - 8 jtk/100ml (protokół SE.la.9020.1.200.2021, sprawozdanie cząstkowe z badań Nr LHS.9051.1.385.2021, kod próbki Nr 411/OBS/SP/21 ze Sklepu w Obicach, ul. Kwiatowa 1)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach
stwierdza

- Brak przydatności surowej wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Dębska Wola, gm. Morawica
- Wygaśnięcie decyzji o przydatności wody do spożycia z dnia 04.09.2020r., Nr SE la - 4261/300/20.

Ponadto zarządza

1. Zakaz spożycia nieprzepracowanej wody przez ludzi oraz zakaz wykorzystywania nieprzepracowanej wody do przygotowywania potraw; mycia naczyń kuchennych; mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów z sieci wodociągu Dębska Wola, gm. Morawica - termin realizacji; do czasu uzyskania wyników badania stwierdzających jej przydatność do spożycia.
2. Zapewnić użytkownikom wyżej wymienionego wodociągu wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).
3. Podjąć natychmiast działania naprawcze oraz przedłożyć plan ich realizacji do 21.06.2021r
4. Przedłożyć wyniki badań próbek wody potwierdzających wykonanie zarządzenia w pkt 3.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735)
niniejszej decyzji w pkt 1, 2, 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności
pkt 4 – po uzyskaniu pozytywnych wyników badania wody.

Uzasadnienie

Prowadząc systematyczny nadzór sanitarny i laboratoryjny nad jakością wody z wodociągu Dębska Wola, gm. Morawica, stwierdzono jej zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Wynik cząstkowy analizy próbki wody pobranej w dniu 16.06.2021r., w ramach nadzoru sanitarnego, wykazał odchylenia od wymagań mikrobiologicznych, stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie liczby enterokoków, która wyniosła - 8 jtk/100ml - (protokół SE.la.9020.1.200.2021, sprawozdanie z badań Nr LHS.9051.1.385.2021, kod próbki Nr 411/OBS/SP/21 ze Sklepu w Obicach, ul. Kwiatowa 1).

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w zał. Nr 1A tab.1 lp. 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) najwyższa dopuszczalna liczba enterokoków w wodzie winna wynosić nie więcej niż 0 jtk/100ml.

Część spośród blisko 30 gatunków zaliczanych do rodzaju *Enterococcus* stanowi czynniki etiologiczne większości zakażeń, w tym zakażeń szpitalnych, często infekujących układ moczowy. Nie bez znaczenia pozostają także właściwości chorobotwórcze innych gatunków. *Enterokoki kałowe* mają znaczący udział w zakażeniach krwi, zapaleniu żołądka, zapaleniu wsierdza, zapaleniu szpiku, zapaleniu woreczka żółciowego czy zapaleniu opłucnej - źródło informacji: „*Mikrobiologia Lekarska*” - Maria Zaręba i Jerzy Borowski Warszawa 1997, „*Mikroorganizmy chorobotwórcze i potencjalnie chorobotwórcze w ekosystemach wodnych i sieciach wodociągowych*” – Anna Grabińska – Łoniewska i Edward Siński, Warszawa 2010.

Na podstawie art. 108 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego.
Na podstawie art. 10 § 2 odstępuje się również od zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy.

Jednocześnie, ze względu na słuszny interes społeczny, na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735) należało stwierdzić wygaśnięcie decyzji potwierdzającej przydatność wody do spożycia z dnia 04.09.2020r., Nr SE Ia - 4261/300/20 dla przedmiotowego wodociągu, gdyż w obecnym stanie nie odpowiada ona wymaganiom zawartym w załączniku Nr 1A tab.1 lp. 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, jak również może stwarzać zagrożenie dla zdrowia osób korzystających z wody wyżej wymienionego wodociągu.

W dniu 18.06.2021r. o godzinie 11⁴⁰ mając na uwadze zdrowie ludzi oraz działając na podstawie art. 14 § 2 i art. 109 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 735), poinformowano stronę o zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody z wodociągu Dębska Wola i wydano ustną decyzję o zakazie spożycia nieprzepracowanej wody przez ludzi oraz braku przydatności surowej wody do spożycia przez ludzi. Poinformowano także, że w dniu 18.06.2021r., wydana zostanie decyzja z doręczeniem stronie na piśmie.

Przedmiotowy wodociąg zaopatruje 2896 osób w miejscowościach: Chałupki, Chmielowice, Dębska Wola, Drochów Dolny, Drochów Górny, Kawczyn, Obice, Zbrza.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 ww. ustawy.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stronie odwołanie do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce.

Odwołanie winno być wniesione w dwóch egzemplarzach, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kielcach

[Signature]
lek. med. Gracyna Majewska

Otrzymują (za zwrotnym poświadczaniem odbioru):

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. ul. Kielecka 9, 26-026 Morawica.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ul. Spacerowa 7, 26 – 026 Morawica.
3. aa.

BP/ JJ

[Signature]